



PKP ENERGETYKA

Zielona Góra 20 grudnia 2006r.

Ez 8-210/118/2006

Zakład Obsługi Budownictwa
KOLEKTOR – SERWIS
ul. Grodzka 1
64-100 Leszno

Dot. Uzgodnienia istniejących linii energetycznych w obszarze planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kłoda linia kolejowa 271 Poznań – Wrocław.

„PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Zachodni, dział ds. Sprzedaży Usług w Zielonej Górze informuje, że na załączonej mapie wysowano kable nn w związku z powyższym wszelkie prace w pobliżu tych linii należy wykonywać z następującymi uwagami i zaleceniami:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych będą wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast zawiadomić pracownika „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Zachodni, Dział ds. Sprzedaży Usług w Zielonej Górze tel. 068 3289474.
3. Skrzyżowania i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi, projekt. i remont. urządzeniami elektroenergetycznymi, muszą być wykonane zgodnie z normą **PN-76/E-05125, PN-98/E-5100**,
4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.
5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych inwestor opracuje dokumentację projektowo- kosztorysową, która podlega uzgodnieniu w „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Zachodni, Dział ds. Sprzedaży Usług w Zielonej Górze i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem.
6. Ponadto nadmieniamy się, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp. Należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci elektroenergetycznych.
7. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy powiadomić „PKP Energetyka” spółka z o.o. Zakład Zachodni, Dział ds. Sprzedaży Usług w Zielonej Górze tel. 068 3289474.

„PKP ENERGETYKA” Spółka z o.o.
Zakład Zachodni
Dział ds. Sprzedaży Usług
ul. Dworcowa 4a
65-019 Zielona Góra

tel. (+48 68) 328 94 74
tel. Kol. 866 22 474
fax (+48 68) 328 94 83
ez13.ez5a-2@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000014327

NIP: 526-25-42-704
REGON:
017301607-00185