



SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

UKŁAD SIECI TN-S

LEGENDA:

-  OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA SICOMPACT A2 MIDI 1xHIT 250W NA SŁUPIE 12m, np. VALMONT ALTOR P 12 m
-  OPRAWA OŚWIE TL ENIOWA SICOMPACT A2 MIDI 1xHIT 400W NA SŁUPIE 12m, np. VALMONT ALTOR P 12 m

Nr rys.	E/4	Nazwa rysunku		
Skala	_____	Schemat ideowy instalacji oświetlenia zewnętrznego		
Data	11-2010			
Obiekt		Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" z obiektami towarzyszącymi.		
Lokalizacja		Rołęczyn, dz. nr 181/11, 181/12		
Projektant		mgr inż. J. Woźniak	Nr upr.	877/88/Lo
Opracował		mgr inż. J. Sajbura		