



Aw - OPRAWA WYPOSAZONA W INWERTER SPC EM/6-36W 2H

OBWODY PROWADZONE JAKO PODTYNKOWE W SIANACH PEŁNYCH ORAZ W PRZESTRZENI SCIAN WARSTWOWYCH. W TYCH OSTATNICH PRZEWODY PROWADZONE W WEZU KARBOWANYM. ZASTOSOWANO OSPRZET PODTYNKOWY I PODTYNKOWY USZCZELNIONY ODPOWIEDNIO O IP20 I IP44. OSPRZET BIAŁY SERIA OPTIMA FIRMY POLO. ZASTOSOWAC PUSZKI APARATOWE POD OSPRZET PRZYKRECANY A ROZDZIELCZE FI80 Z SZYBKODZLACZKAMI.

OOK OPRAWA TYPU MONITOR-1(SCIENNA) LUB MONITOR2 (SUFITOWA) 8W/2h

SAMOCZYNNNE WYLACZANIE

UKŁAD SIECIOWY : TN-S

| PROJEKT BUDOWLANY | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|
| Nazwa inwestycji | SALA GIMNASTYCZNA | | |
| Adres inwestycji | Dąbcze, działka nr 212/1 | | |
| Inwestor | URZĄD MIASTA I GMINY RYDZYNA ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna | | SKALA 1:100 |
| Rzut | RZUT PRZYZIEMIA | | |
| Projektant elekt. | mgr inż. Jerzy Woźniak 877/86/Lo | | DATA 10.2008 |
| Sprawdzający | inż. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo | | RYS. NR 3 |
| Nazwa rys. | INSTALACJE OŚWIETLENIA POZIOM PARTERU | | |