

Wschowa dnia 07.01.2013 r.

Nr Rej. 16/3-K/WTP/OT-3/2013

Kolektor - Serwis
Ul.Kmicica 69
64-100 Leszno

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Kłodzie, Gmina Rydzyna

1. Wykonać projekt sieci kanalizacji sanitarnej spełniający poniższe warunki :
 - miejsce przyłączenia – kolektor sanitarny D 200 w działce nr 687/30, włączenie przez studnię kanalizacyjną każdego odgałęzienia,
 - sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV SN 8 litych o minimalnej średnicy DN/OD 200 mm,
 - przewody układać ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny przepływ ścieków,
 - na każdej zmianie kierunku, spadku, przekroju stosować studzienki kanalizacyjne,
 - trasa sieci : wzdłuż dróg.
2. Uzgodnić projekt sieci z ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.
4. Umowy przekazania – przejęcia na rzecz właściciela sieci kanalizacji sanitarnej.

AK ZUW/OT-3


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot