

Nr Rej. 467/ZUW /OT-3/2012

Wschowa, dnia 17.12.2012 r.

**Kolektor - Serwis
Ul.Kmicica 69
64-100 Leszno**

Dotyczy : projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla terenów przemysłowych w Kłodzie Gmina Rydzyna

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje, że przyjęte rozwiązania projektowe, przedstawione na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do pisma z dnia 14.12.2012 r. znak RY/IV/2/2012, na etapie wykonawstwa wiążą się z wysokimi kosztami inwestycji z uwagi na istniejące warunki gruntowe oraz wodne podłoża projektowanej inwestycji.

Szczególnie prace :

- wykonanie wcinki w sieć poprzez pobudowanie studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci D 300 na głębokości 4,64 m ,
- wykonanie wcinki w sieć poprzez pobudowanie studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci D 200 na głębokości 5,20 m,
- przebudowa istniejącej sieci na odcinku pomiędzy studniami S1.1 i S1 ,
- przebudowanie istniejącej studni na terenie oczyszczalni na głębokości 5,31 m,
- budowa odcinków sieci na znacznym zagłębieniu poniżej 3,0 m,

przewodzone będą na dużych głębokościach w niekorzystnych dla prowadzenia budowy warunkach wodnych i gruntowych (występowanie wód gruntowych na średniorocznym poziomie 1,2 m, występowanie kurzawki).

Do wiadomości :

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH
we Wschowie Sp. z o.o.
RYDZYŃ
KIEROWNIK
Inż. Alina Kromuszczyńska
tel. 603 687 977