

Wschowa dnia 17.12.2012 r.

Nr Rej.466/34-K/WTP/OT-3/2012

**Kolektor - Serwis  
Ul.Kmicica 69  
64-100 Leszno**

### **WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA**

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przemysłowych w Kłodzie Gmina Rydzyna**

1. Wykonać projekt sieci kanalizacji sanitarnej spełniający poniższe warunki :
  - miejsce przyłączenia – kolektor sanitarny D 300 w działce nr 187/14, włączenie przez studnię kanalizacyjną,
  - miejsce podłączenia – kolektor sanitarny D 200 w działce 187/14, włączenie przez studnię kanalizacyjną,
  - sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV SN 8 litych o minimalnej średnicy DN/OD 200 mm,
  - przewody układać ze spadkiem zapewniającym grawitacyjny przepływ ścieków,
  - na każdej zmianie kierunku, spadku, przekroju stosować studzienki kanalizacyjne.
  - trasa sieci : wzdłuż wydzielonych dróg wewnętrznych.
2. Uzgodnić projekt sieci z ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.

**Dla działek, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu.**

Warunkiem rozpoczęcia odbioru ścieków jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.
4. Umowy przekazania – przejęcia na rzecz właściciela sieci kanalizacji sanitarnej.

AK ZUW/OT-3

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Grzegorz Brzeskot*