



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

GPKIOŚ.271.1.2016

Rydzyna, dnia 19 stycznia 2016 r.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania z dnia 15 stycznia 2015 r.

1. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego uzyskanego ze skały o pochodzeniu naturalnym-melafirowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 uzyskanego z przekruszenia skały o pochodzeniu naturalnym - melafirowym pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w SST D.04.04.04.

2. Pytanie:

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wg. opisu technicznego i rysunku nr 4 „przekroje normalne” jest z kostki betonowej gr 8cm (szara), natomiast w kosztorysie ofertowym poz. Nr 46d2.5 jest nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (grafitowa). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego winna być wykonana z kostki betonowej szarej. Kosztorys ofertowy – poz. 46 d2.5 obejmuje nawierzchnię z kostki betonowej szarej.

3. Pytanie:

W kosztorysie ofertowym brak jest zakresu robót obejmującego wykonanie kanalizacji deszczowej od studni S06 do S08 wraz z ciągiem pieszo-jezdnym, natomiast dokumentacja projektowa uwzględnia w/w zakresu robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Zakres prac od studni S06 do studni S08 wraz z ciągiem pieszo-jezdnym nie jest objęty tym postępowaniem przetargowym.

4. Pytanie:

Czy istnieje możliwość zamknięcia przebudowywanej drogi i wyznaczenia objazdów na czas układania mieszanki bitumicznej?

Odpowiedź:

Na czas układania mieszanki mineralno - bitumicznej istnieje możliwość zamknięcia drogi i wyznaczenia objazdów. Na Wykonawcy ciąży obowiązek opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego uwzględnić wyżej wymienione informacje.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

z up. BURMISTRZA


dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

