


Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m²]
01	KORYTARZ	2,59
02	POM. SOCJALNE	10,05
03	SZATNIA PRZEPUSTOWA	
03a	Szatnia odzieży wierzchniej	1,20
03b	Komunikacja	2,33
03c	Natrysk	1,70
03d	Szatnia odzieży roboczej	7,89
03e	WC	1,51
04	POM. TECHNICZNE	51,34
05	POM. DMUCHAW	25,04
06	POM. MAGAZYNOWE	11,25
07	POM. MAGAZYNOWE	12,78
08	POM. NA KONTENER	26,67

UWAGI:

- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm² do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
- Przewody układać:
 - w pomieszczeniach socjalnych w rurach PVCØ22, mocowanych na ścianie na uchwytych rurowych U22,
 - w pomieszczeniach technicznych w rurze PVCØ47, mocowanej na ścianie na uchwytych rurowych U47.
- Oprawy mocować do stropu chyba że na planach określono inaczej
- Oprawy zewnętrzne halogenowe mocować na wysokości 3m.
- Wyłączniki oświetleniowe montować na wysokości 1.5m.

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

<div></div> <div>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526-77-00</div>			INWESTOR						
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE			GMINA RYDZYNA						
			OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU						
			PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OB. NR 2 – PARTER						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS		SKALA		NUMER RYSUNKU		
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo				1:50		IE 02.00		
projektant IE	inż. K. PAWLICKI uprawnienia projektowe nr 820/86/Lo								
sprawdzający IE	mgr inż. J. WOŹNIAK uprawnienia projektowe nr 877/86/Lo, 1325/89/Lo				WERSJA R00 P.05.209/13		ZASTĘPUJE		
					DATA OPRACOWANIA		BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
					06.11.2013		IE	PB	