

LEGENDA:


GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z, 16A, 250V, HERMETYCZNE N/T
RURA PVCØ22

UWAGI:

1. Instalację gniazd wykonać przewodami YDY o przekroju żył 2,5mm.
2. Przewody układać w rurach PVCØ22, mocowanych na ścianie.
3. Obwody gniazd wykonać bez puszek (połączenia przewodów w gniazdach)

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

 <div>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526-77-00</div>		INWESTOR			
		GMINA RYDZYNA			
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		PLAN INSTALACJI ZASILANIA GNIAZD OB. NR 2 – PIĘTRO			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo		1:50	IE 06.00	
projektant IE	inż. K. PAWLICKI uprawnienia projektowe nr 820/86/Lo				
sprawdzający IE	mgr inż. J. WOŹNIAK uprawnienia projektowe nr 877/86/Lo, 1325/89/Lo		WERSJA	ZASTĘPUJE	
			R00 P.05.209/13		
			DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
			06.11.2013	IE	PB