


UWAGI

1. Przewidzieć korespondencję kablową z RI-02 do RI-01 (powielenie sygnałów z przepływnierza PM-1.01)
2. Zawór odprowadzenia osadu ZM-2.02 – napęd 3-fazowy: P=0,90kW, I=0,60A, U=400V, aparatura modułowa standardowo za sterownikiem A2, aparatura łącznicowa (styczniki) w przedziale kablowym 300mm


LEGENDA:

ZM-2.02 - ZAWÓR ODPROWADZANIA OSADU
ZM-2.01 - ZAWÓR NAPOWIETRZANIA SELEKTORÓW
ZM-2.03 - REZERWA
ZM-2.04 - ODPROWADZENIE PIASKU
RT-01.1 - ROZDZIELNICA MONITORINGU
PM-2.01 - POMIAR PRZEPŁYWU - PRZEPŁYWOMIER

 <p>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Kmieć 69 tel./fax 65 526-77-00</p>		INWESTOR	
<p>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYNIE</p>		<p>GMINA RYDZYNA</p> <p>OBJEKT I TREŚĆ RYSUNKU</p>	
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>		SKALA	NUMER RYSUNKU
<p>GLÓWNY PROJEKTANT</p>	<p>mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/10</p>	<p>–</p>	<p>TE51/2/2.00</p>
<p>projektant IE</p>	<p>inż. K. PAWLICKI uprawnienia projektowe nr 820/86/10</p>		
<p>sprzedażowy IE</p>	<p>mgr inż. J. WOŹNIAK uprawnienia projektowe nr 817/86/10, 1329/89/10</p>		
<p>WERSJA</p>		<p>ZASTĘPCE</p>	
<p>R00</p>		<p>P.05.209/13</p>	
<p>DATA OPRACOWANIA</p>		BRANŻA	STADIUM
<p>06.11.2013</p>		IE	NR OBIEKTU
<p>PB</p>			

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych zawartych w opisie technologicznym

 <p>ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. Kmieć 69 tel./fax 65 526-77-00</p>		INWESTOR	
<p>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYDZYŃNIE</p>		<p>GMINA RYDZYŃNA</p>	
<p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</p>		<p>OBJEKT I TREŚĆ RYSUNKU</p>	
<p>GŁÓWNY PROJEKTANT</p>	<p>mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/10</p>	<p>SKALA</p>	<p>NUMER RYSUNKU</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>inż. K. PAWLICKI uprawnienia projektowe nr 820/86/10</p>	<p>SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AUTOMATYKI II CIĄG, cz.2</p>	
<p>SPRACOWUJĄCY</p>	<p>mgr inż. J. WOŹNIAK uprawnienia projektowe nr 817/86/10, 1329/89/10</p>	<p>TE51/2/2.00</p>	
<p>WERSJA</p>		<p>ZASTĘPCE</p>	
<p>R00</p>		<p>P.05.209/13</p>	
<p>DATA OPRACOWANIA</p>		<p>BRANŻA</p>	<p>STADIUM</p>
<p>06.11.2013</p>		<p>IE</p>	<p>NR OBIEKTU</p>
		<p>PB</p>	