



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

RBR-13/W/2017

Rydzyna, dnia 08 maja 2017r.

KOLEKTOR - SERWIS

ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji sieci kan. sanitarnej.

Gmina Rydzyna, **opiniuje pozytywnie** przebieg projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej pasie dróg gminnych w m. Kłoda, ul. Przemysłowa oraz droga b.n. - (dz. nr ewid. 169/1, 168/1, 188/1, 184, 189/1) w celu odprowadzenia ścieków z nieruchomości położonych przy ww. drogach na następujących warunkach:

- rurociąg kanalizacji sanitarnej w miejscach od studni S2 do studni S3 i S4 wykonać metodą przecisku,
- geodezyjnie wytyczyć trasę przyłącza,
- zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót w celu dokonania odbioru zajętego pasa drogowego,
- po wprowadzeniu urządzenia pobocze drogi przywrócić do stanu poprzedniego, wykopy w drodze od studni S4 do S5 utwardzić tłucznem na gł. 15 cm.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażenie zgody na spełnienie w/w warunków powoduje cofnięcie pozwolenia na umieszczenie sieci w w/w nieruchomościach.

Inwestor jest również zobowiązany do usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 m-cy od daty odbioru pasa drogowego na własny koszt i we własnym zakresie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sprawę prowadzi:
Wojciech Wolsztyński

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ
K. Malcherek
mgr Kornel Malcherek