

Leszno, dn. 03.07.2017 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.III.6630.557.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem
Lokalizacja:	Rydzyzna - Obszar Wiejski Kłoda, ul. Przemysłowa, dz.: 168/1, 169/1, 184, 188/1, 189/1, 228/1, 228/2
Wnioskodawca:	KOLEKTOR SERWIS SP. J. K. JANIĄK, M. JANIĄK, Ł. JANIĄK ul. Kmicica 69 64-100 Leszno
Inwestor:	GMINA RYDZYNA ul. Rynek 1 64-130 Rydzyzna
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKkiGN
Opłata nr:	557/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	23.06.2017
Data narady:	03.07.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie z uwagami.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyzna	-Pan Wojciech Wolsztyniak	
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	-Pan Grzegorz Piotrowiak	
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	-Pan Grzegorz Wawrzyniak	
4	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	-Pan Tadeusz Kulas	
5	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	-przedstawiciel nie brał udziału	

6	Orange Polska S.A.	-przedstawiciel nie brał udziału	
---	--------------------	----------------------------------	--

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej


Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna	- uzgodniono bez uwag.
2	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN/SN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie, - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń, przed przystąpieniem do robót, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. Wszystkie miejsca kolizji zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RD Leszno, - w miejscu kolizji zabudować rury osłonowe. Na czas zabudowy rur, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia. Zgłosić do RD Leszno odbiór prac zanikowych przed zasypaniem.
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- istniejący gazociąg ś/c Dz 90 PE, - szczegółowy przebieg trasy gazociągu i przyłączy należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów oraz z materiałów inwentaryzacyjnych będących w posiadaniu Gazowni w Lesznie, - w strefie chronionej gazociągów wykopy wykonywać ręcznie, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0,6 m gazociąg zabezpieczyć przed obsunięciem, - skrzyżowania i zbliżenia z gazociągiem wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - zachować normatywne odległości od istniejącego gazociągu zgodnie z Zarządzeniem nr Dz. U. 2013 poz. 640, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić Gazownię w Lesznie.
4	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią wodociągową, - w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wodociągowych wykopy należy prowadzić ręcznie, - szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wodociągowych należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów, - zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wodociągowych.
5	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	- zał. pismo z dn. 31.03.2017 roku.
6	Orange Polska S.A.	- brak.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego

 Ewa Szyszka
 Główny Specjalista
 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
 i Gospodarki Nieruchomościami



Zaśt. do protokołu
z dn. 03.07.2017

G.N. III. 6630.557.2017

Wysogotowo, 31.03.2017r.

Z up. starosty Leszczyńskiego

Ewa Szyszka
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Al. Jana Pawła II 23
64-100 Leszno

Spółka INEA S.A. informuje, iż od dnia 01.04.2017 roku, nie będzie osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych organizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą, o wskazywanie wnioskodawcom konieczności przeprowadzenia uzgodnień wszelkich projektów ze Spółką INEA S. A. realizowanych na terenie powiatu leszczyńskiego.

Projekty do uzgodnień ze Spółką INEA S. A. proszę kierować drogą elektroniczną na adres: uzgodnienia@inea.com.pl.

Z poważaniem,

Wspiera
Zbigniew Wójcik

