



LEGENDA

- Pompa zatapialna typ. SLV.80.80.15.4.50D.C, 1,5 kW, prod. GRUNDFOS - 2 szt.
- Kolano stopowe DN80, żeliwo sferoidalne, prod. GRUNDFOS - 2 szt.
- Zbiornik, polimerobetonowy, ścianka gr. min. 5,0 cm - 1 szt.
- Zasuwa nożowa, żeliwna DN80, prod. Jafar - 2 szt.
- Zawór zwrotny żeliwny, kolanowy, DN80, typu „Szuster” - 2 szt.
- Nasada płucząca T52 - 1 szt.
- Zasuwa klinowa DN50 prod. Jafar - 1 szt.
- Układ tłoczny DN80, stal k.o. - 1 szt.
- Kolnierz DN 80, stal k.o. - 1 szt.
- Wyłącznik pływakowy - 2 szt.
- Sonda hydrostatyczna prod. Nivelco - 1 szt.
- Drabinka, stal k.o. - 1 szt.
- Króciec napływowy, PVC200 - 1 szt.
- Prowadnice rurowe, stal k.o. - 4 szt.
- Szafa sterownicza, o wym. 800x600x300 mm, tw. sztuczne - 1 szt.
- Kominek wentylacyjny, stal k.o. - 2 szt.
- Biofiltr kominkowy, - 1 szt.
- Deflektor, stal k.o. - 2 szt.
- Właz stal ko., o wym. 800 x 800 x 90 mm, z uszczelką, izolacją termiczną i sygnalizacją otwarcia.
- Łańcuch, stal k.o. - 2 szt.
- Uszczelnienie łańcuchowe, prod. INTEGRA - 1 szt.
- Podest obsługowy, stal k.o. - 1 szt.
- Belka wsporcza, regulowana, stal k.o. - 1 szt.
- Prefabrykowane skosy betonowe, nachylenie 1:1. Beton C35/45.
- Przepust kablowy DN90.

NAZWA OBIEKTU	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : T. Kościuszki i K. Kurpińskiego w Rydzynie			
ADRES INWESTOR	dz.nr :406/25,406/36,406/41,406/45,409/8,409/13,410/24,155/40,155/41,155/43 Urząd Miasta i Gminy Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Pompownia ścieków P1			Skala
DATA:XI/2016	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1 : 20
Sprawdzający	mgr inż.Stanisław Kłosiński	WKP/0271/PWOS/06 spec. instalacje sanitarne		22
Projektant	inż. Andrzej Kielański	888/86/Lo spec.wodno-melloracyjna		