Lp.	Parametry studni								Wylot		Dopływ 1			Dopływ 2			Dopływ 3		
	Nr studni	Rodzaj studni	Średnica [mm]	Rodzaj włazu [klasa]	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna [m n.p.m.]	Głębokość H [m]	Rodzaj zwieńczenia studni	DN 0	Rzędna dna [m n.p.m.]	DN 1	Rzędna dna [m n.p.m.]	kąt α	DN 2	Rzędna dna [m n.p.m.]	kąt α	DN 3	Rzędna dna [m n.p.m.]	kąt α
1	**S0**	betonowa/ kaskadowa	1000	D400	86,40	84,13	2,27	zwężka asym.	200	84,13	200	84,13	93	200	84,63	180	-	-	-
2	**S0.1**	PVC/PP	425	D400	89,75	88,03	1,72	teleskop	200	88,03	200	88,03	90	-	-	-	-	-	-
3	**S1**	PVC/PP	425	D400	86,77	85,12	1,65	teleskop	200	85,12	200	85,12	180	-	-	-	-	-	-
4	**S2**	betonowa	1000	D400	87,52	85,83	1,69	zwężka asym.	200	85,83	200	85,83	92	-	-	-	-	-	-
5	**S3**	betonowa	1000	D400	87,66	86,29	1,37	zwężka asym.	200	86,29	200	86,29	268	-	-	-	-	-	-
6	**S4**	betonowa	1000	D400	88,49	86,95	1,54	zwężka asym.	200	86,95	160	86,95	90	-	-	-	-	-	-
7	**S5**	betonowa	1000	D400	86,08	84,44	1,64	zwężka asym.	200	84,44	160	84,44	93	200	84,63	177	-	-	-
8	**S5.1**	PVC/PP	425	D400	86,08	84,51	1,57	teleskop	200	84,51	160	84,51	270	-	-	-	-	-	-
9	**S5.2**	PVC/PP	425	D400	86,08	84,48	1,60	teleskop	200	84,48	160	84,48	90	200	84,63	177	-	-	-
10	**S6**	betonowa	1000	D400	86,56	84,69	1,87	zwężka asym.	200	84,69	160	84,69	90	200	84,69	180	200	84,69	270
11	**S7**	betonowa	1000	D400	86,60	85,00	1,60	zwężka asym.	200	85,00	200	85,00	180	200	85,00	270	-	-	-
12	**S7.1**	betonowa	1000	D400	86,50	85,22	1,28	zwężka asym.	200	85,22	200	85,38	90	160	85,38	180	-	-	-
13	**S7.2**	PVC/PP	425	D400	86,50	85,38	1,12	zwężka asym.	200	85,38	160	85,38	270	-	-	-	-	-	-
14	**S8**	PVC/PP	425	D400	87,50	85,73	1,77	teleskop	200	85,73	200	85,73	180	-	-	-	-	-	-
15	**S9**	betonowa	1000	D400	89,00	87,23	1,77	zwężka asym.	200	87,23	160	87,23	270	-	-	-	-	-	-
16	**S10**	betonowa	1000	D400	86,54	84,94	1,60	zwężka asym.	200	84,94	160	84,94	90	200	84,94	180	200	84,94	270
17	**S10.1**	PVC/PP	425	D400	86,54	85,02	1,52	zwężka asym.	200	84,94	160	85,02	90	-	-	-	-	-	-
18	**S11**	PVC/PP	425	D400	86,70	85,20	1,50	teleskop	200	85,20	200	85,20	180	-	-	-	-	-	-
19	**S12**	betonowa	1000	D400	87,39	85,70	1,69	zwężka asym.	200	85,70	200	85,70	90	-	-	-	-	-	-
20	**S13**	betonowa	1000	D400	87,43	85,76	1,67	zwężka asym.	200	85,76	200	85,76	169	200	85,76	270	-	-	-
21	**S13.1**	PVC/PP	425	D400	87,52	85,86	1,66	teleskop	200	85,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A - A



B - B





LEGENDA

1. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 425 mm, klasa D400.
2. Teleskop DN425, L=375 mm + uszczelka.
3. Stożek betonowy podtrzymujący.
4. Rura karbowana DN425 mm.
5. Kineta PP zbiorcza/przelotowa DN425/200.
6. Właz kanałowy żeliwny o prześwicie 600 mm, klasa D400, z wypełnieniem betonowym.
7. Betonowy pierścien wyrównawczy H60-100 mm.
8. Betonowa "minizwężka" 1000/625, H300mm.
9. Betonowy krąg z uszczelką zintegrowaną H500mm.
10. Betonowa denncia Hca850 mm.
11. Przejście szczelne dla rur PVC200.
12. Stalowe szczeble złazowe w otulinie z tworzywa sztucznego.

TEMAT:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie boiska Orlik w Rydzynie.	
ADRES INWESTYCJI:	**Rydzyna, rejon ul. St. Wyspiańskiego i Wojciecha Kossaka, gmina Rydzyna.**	DATA IV.2018 r.
INWESTOR:	**Gmina Rydzyna,** **ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna**	SKALA 1: 20
NAZWA RYS.	**STUDNIA BETONOWA DN1000 i PP DN425 -schemat**	NR RYS. **8**
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	